

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0262/06/RF

Pratica n.1108/06

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Isolante.

prodotto da: **Kenaf Eco Fibers Italia S.p.A. – K.E.F.I. S.p.A.**
42016 Guastalla (RE)

denominato: RECOLAN / ECOLAN

impiegato come: Materiale isolante non in vista per intercapedine.

posto in opera: Inserito in intercapedine incombustibile.

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 05/12/2006

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. P. CAU)

MI02RF02